

MEDIDORES Y SISTEMAS DE MEDIDA HOMOLOGADOS EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.

La **Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P. (EEBP)**, en su calidad de Operador de Red del Sistema de Distribución SDL en su zona de cobertura, informa a los agentes comercializadores y demás interesados que, ante cualquier instalación, reposición o adecuación de sistemas de medición en usuarios conectados a las redes de distribución de la empresa, los equipos de medida deberán cumplir con los requerimientos técnicos y operativos establecidos por el Operador de Red.

El presente comunicado aplica para sistemas de medición incluyendo:

- Medida directa para usuario final
- Medida bidireccional para Autogeneradores AGPE, AGGE, GD
- Sistemas de telemedida
- Sistemas de medida semidirecta e indirecta
- Sistemas de Medida Inteligente (AMI)

En este sentido, la EEBP informa que los medidores actualmente homologados y aprobados para su implementación en usuarios dentro de su sistema de distribución corresponden a las siguientes marcas y referencias:

MARCAS Y MODELOS HOMOLOGADOS:

- ✓ **UNION:** Todas las referencias (instalación tipo riel)
 - Medida Directa, Autogeneradores, Semidirecta e Indirecta
- ✓ **EDMP MAGNO:** Todas las referencias (instalación tipo riel)
 - Medida Directa, Autogeneradores, Semidirecta e Indirecta
- ✓ **ISKRA:** Referencia MT174
 - Medida Autogeneradores
- ✓ **ELSTER:** Referencia A1800 Clase 0.5
 - Medida Semidirecta e Indirecta

Los equipos instalados deberán contar con:

- Certificado de conformidad de producto y Certificado de calibración con vigencia menor a 12 meses emitido por organismo acreditado ante el ONAC.
- En el caso de medidores bidireccionales, los equipos deberán estar calibrados en los cuatro cuadrantes de energía, permitiendo el registro adecuado de flujos de energía importada y exportada.

La Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P. podrá verificar el cumplimiento de estos requisitos antes de autorizar la puesta en operación del sistema de medición dentro de su área de influencia.